

# Absolute Luftfeuchtigkeit in g/m<sup>3</sup>

Temperatur	40% rel. LF	50% rel. LF	60% rel. LF	70% rel. LF	80% rel. LF	90% rel. LF	100% rel. LF
1 °C	2,1	2,6	3,1	3,6	4,2	4,7	5,2
2 °C	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6
3 °C	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	5,9
4 °C	2,5	3,2	3,8	4,5	5,1	5,7	6,4
5 °C	2,7	3,4	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8
6 °C	2,9	3,6	4,4	5,1	5,8	6,5	7,3
7 °C	3,1	3,9	4,6	5,4	6,2	7,0	7,7
8 °C	3,3	4,1	5,0	5,8	6,6	7,4	8,3
9 °C	3,5	4,4	5,3	6,2	7,1	7,9	8,8
10 °C	3,8	4,7	5,6	6,6	7,5	8,5	9,4
11 °C	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
12 °C	4,3	5,3	6,4	7,5	8,5	9,6	10,7
13 °C	4,5	5,7	6,8	7,9	9,1	10,2	11,3
14 °C	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,9	12,1
15 °C	5,1	6,4	7,7	9,0	10,3	11,5	12,8
16 °C	5,5	6,8	8,2	9,5	10,9	12,3	13,6
17 °C	5,8	7,2	8,7	10,1	11,6	13,0	14,5
18 °C	6,1	7,7	9,2	10,8	12,3	13,8	15,4
19 °C	6,5	8,1	9,8	11,4	13,0	14,7	16,3
20 °C	6,9	8,6	10,4	12,1	13,8	15,6	17,3
21 °C	7,3	9,2	11,0	12,8	14,7	16,5	18,3
22 °C	7,8	9,7	11,6	13,6	15,5	17,5	19,4
23 °C	8,2	10,3	12,3	14,4	16,4	18,5	20,6
24 °C	8,7	10,9	13,1	15,2	17,4	19,6	21,8
25 °C	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,0
26 °C	9,7	12,2	14,6	17,0	19,5	21,9	24,3
27 °C	10,3	12,9	15,4	18,0	20,6	23,2	25,7
28 °C	10,9	13,6	16,3	19,0	21,8	24,5	27,2
29 °C	11,5	14,4	17,2	20,1	23,0	25,9	28,7
30 °C	12,1	15,2	18,2	21,2	24,3	27,3	30,3
31 °C	12,8	16,0	19,2	22,4	25,6	28,8	32,0
32 °C	13,5	16,9	20,3	23,6	27,0	30,4	33,8
33 °C	14,2	17,8	21,4	24,9	28,5	32,0	35,6
34 °C	15,0	18,8	22,5	26,3	30,0	33,8	37,5
35 °C	15,8	19,8	23,7	27,7	31,6	35,6	39,5
36 °C	16,7	20,8	25,0	29,1	33,3	37,5	41,6
37 °C	17,5	21,9	26,3	30,7	35,1	39,5	43,8
38 °C	18,5	23,1	27,7	32,3	36,9	41,5	46,1
39 °C	19,4	24,3	29,1	34,0	38,8	43,7	48,5
40 °C	20,4	25,5	30,6	35,7	40,8	45,9	51,0

*Für negative Temperaturen liegt die absolute Luftfeuchtigkeit bei nahe Null.*